

Napisao Bata Jožef

sreda, 05 januar 2022 14:00 - Poslednje ažurirano sreda, 05 januar 2022 15:56

Zbog kvara na visokonaponskom vodu na Vodozahvatu koji se desio u utorak 04.01.2022. godine posle 15 časova ispali su nam dve trafo stanice koje snabdevaju električnom energijom 10 bunara. Umesto 91 litara u sekundi ulazna količina vode sa izvorišta je pala na 44 litara u sekundi. Potrošnja vode pri normalnim uslovima je ok 100-110 litara (leti ide i do 150 lit/sec). Zbog ove činjenice bili smo prinuđeni da drastično smanjimo pritisak u vodovodnoj mreži i od ponoći do jutarnjih sati skroz paузiramo vodosnabdevanje da bi donekle napunili rezervoar pitke vode za današnji dan. Kvar je nastao na visokonaponskom vodu dužine oko 2km koji je star oko 40 godina i njegova zamena se godinama planira, ali nažalost zbog veličine investicije nije realizovana.

Otklanjanje kvara se očekuje oko 17 časova. Ekipe su od ujutro na terenu, jedna trafo stanica se snabdeva preko dizel agregata.

Jači pritisak u vodovodnoj mreži danas (05.01.2022.) obezbediće se u intervalima od 14:00 do 16:00 časova i od 19:00 do 22:00. Od četvrtka ujutro se očekuje normalizovano vodosnabdevanje.

Molimo cenjene potrošače na razumevanje!



Obaveštenje o vodosnabdevanju Bečaja za sredo 05.01.2022. -Otklanjanje kvara na visokonaponskom vo

Napisao Bata Jožef

sreda, 05 januar 2022 14:00 - Poslednje ažurirano sreda, 05 januar 2022 15:56

