

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bečeј
Naručilac: Javno preduzeće „Vodokanal“ Bečeј
Adresa: Danila Kiša 8/a
Datum: 21.01.2019. godine
br. JN III-6/18
<http://www.vodokanal-becej.rs/index.php/javne-nabavke.html>

NABAVKA RADOVA - SANACIJA I DOGRADNJA GLAVNE CRPNE STANICE U BEČEJU

Na osnovu Zahteva za dodatnim pojašnjenjima od strane ponuđača, Komisija za javnu nabavku u zakonskom roku, dostavlja potrebna pojašnjenja u skladu sa članom 63. ZJN:

Pitanje 1:

Naručilac je na str. 15 konkursne dokumentacije definisao dodatni uslov poslovnog kapaciteta kojim se između ostalog zahteva:

„1.) Да је у предходној години рачунајући од дана расписивања јавне набавке:

- извео радове на одржавању црпних станица или постројења за прераду отпадних вода у вредности од 10.000.000 динара без ПДВ-а.“

Napomena: Ukazujemo naručiocu da su predmet javne nabavke radovi na sanaciji i dogradnji tj. izgradnji (kako stoji u naslovu predmeta radova), a ne radovi na održavanju CS ili PPOV. Smatramo da je naručilac na ovaj način izvršio povredu čl. 76, st. 6 Zakona o javnim nabavkama. Molimo naručioca da izvrši izmenu konkursne dokumentacije tako što će omogućiti učešće u predmetnom postupku javne nabavke i ponuđačima koji su izvodili radove na sanaciji ili dogradnji ili izgradnji CS ili PPOV u zahtevanom periodu.

Odgovor:

Komisija smatra, da je Vaša primedba opravdana. Konkursna dokumentacija će biti izmenjena u skladu sa Vašim primedbama.

Pitanje 2:

Naručilac je na str. 15 konkursne dokumentacije definisao dodatni uslov poslovnog kapaciteta kojim se između ostalog zahteva:

„2.) Да Понуђач поседује ISO сертификате за систем управљања:

- менаџмент услугама ISO 20000-1:2014
- системи менаџмента континуитетом пословања ISO 22301:2014

Napomena: Ukazujemo naručiocu da gore navedeni standardi nisu u logičkoj vezi za predmetom javne nabavke. Takođe smatramo da je naručilac na ovaj način izvršio povredu čl. 76, st. 6 Zakona o javnim nabavkama. Molimo naručioca da izvrši izmenu konkursne dokumentacije tako što će iz gore navedenog uslova izbrisati deo zahteva koji se odnosi na posedovanje standarda ISO 20000-1:2014 i ISO 22301:2014. U suprotnom molimo naručioca da nam obrazloži opravdanost i logičku vezu između zahtevanih standarda i predmetom javne nabavke.

Odgovor:

Komisija smatra, da je Vaša primedba delom opravdana. Standard ISO 20000-1:2014 je greškom stavljena u konkursnu dokumentaciju i biće izbrisana. Što se tiče standarda ISO 22301:2014 smatramo da ista može biti od značaja za poslovanje preduzeća, koja će biti izabrana za izvođača radova, naročito ako se uzme u obzir dužina garantnog roka na izvedene radove. Naručilac, kada bi izabrao ponuđača, koji poseduje standard ISO 22301:2014, bi imao veću sigurnost u slučaju otklanjanja grešaka u garantnom roku. Ovaj standard za menadžment kontinuitetom poslovanja specificira zahteve za planiranje, uspostavljanje, primenu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje dokumentovanog sistema menadžmenta radi zaštite od incidenata koji remete, smanjenja verovatnoće njihovog pojavljivanja, pripreme i odgovora na njih, kao i oporavka od njih kada se pojave. Zahtevi specificirani u ovom međunarodnom standardu su generički i predviđeno je da budu primenljivi na sve organizacije ili njihove delove, bez obzira na njihov tip, veličinu, ili prirodu. Stepen primene ovih zahteva zavisi od složenosti organizacije i okruženja u kojem ona funkcioniše. Preduzeća sa navedenim standardom imaju veću šansu da posluju u kontinuitetu i do kraja garantnog roka, što je veoma bitno za naručioca.

Pitanje 3:

Naručilac je na str. 16 konkursne dokumentacije definisao dodatni uslov kadrovskog kapaciteta kojim se između ostalog zahteva:

„1.) Да понуђач има следеће кадрове ангажоване по било ком основу у складу са Законом о раду:

- минимум 2 машин бравара – сервисера“

Pitanje 1: da li će ponuđač ispuniti gore navedeni uslov ukoliko dokaže da ima angažovano min 2 bravara?

Pitanje 2: da li će ponuđač ispuniti gore navedeni uslov ukoliko dokaže da ima angažovano min 2 mašin bravara raspoređena na radno mesto bravara?

Odgovor:

Da. Ponuđač će ispuniti gore navedeni uslov ukoliko dokaže da ima angažovano min 2 bravara, kao i ukoliko dokaže da ima angažovano min 2 mašin bravara raspoređena na radno mesto bravara.

Pitanje 4:

strana 46 pitanje:

Pozicija 1.2 hidromasinska oprema - da li ceo tablastih zatvarač mora biti od nerđajućeg čelika?

Odgovor:

Da. Poziciju treba izvesti, po opisu iz tehničke specifikacije, projektno tehničke dokumentacije, predmera i predračuna radova i grafičkih priloga projekta.

Pitanje 5:

strana 50 pozicija IV montažni radovi, pod 4.

Za prenosu konzolu dizalicu, da li su neophodni sertifikat i atestna dokumentacija?

Odgovor:

Da.

Pitanje 6:

strana 52, IV montažni radovi, pod 5.

Da li je neophodno da zaštitna ograda bude od nerđajućeg ČELIKA Kvaliteta C. 4580?

Odgovor:

Da. Poziciju treba izvesti, po opisu iz tehničke specifikacije, projektno tehničke dokumentacije, predmera i predračuna radova i grafičkih priloga projekta.

Pitanje 7:

strana 53 hidromasinska oprema pod 5. nabavka tablastog zatvarača od nerđajućeg čelika.

Da li je cep zatvarač od neruđajućeg čelika?

Odgovor:

Da. Poziciju treba izvesti, po opisu iz tehničke specifikacije, projektno tehničke dokumentacije, predmera i predračuna radova i grafičkih priloga projekta.

Pitanje 8:

strana 53 pod 6. Traže se cevi od duktila.

Da li je bitan tip ili samo naziv i pritisak?

Odgovor:

Poziciju treba izvesti, po opisu iz tehničke specifikacije, projektno tehničke dokumentacije, predmeta i predračuna radova i grafičkih priloga projekta. Ako tip nije nigde naveden, naručilac nema mogućnosti, da zahteva određeni tip.

Pitanje 9:

Molim pojašnjenje Konkursne dokumentacije za JN III-6/18, Sanacija I dogradnja glavne crpne stanice u Bečeju, dela 3.4 Dodatni uslovi za učešće u postupku.

U tom delu je navedeno:

"3.) Да понуђач има ауторизацију - овлашћење произвођача или генералног заступника понуђене хидромашинске опреме за Србију за следеће:

- сервис у гарантном року
- монтажу и пуштање у рад"

Pitanja koja proizilaze iz ovog dela su:

Da li pored svih uslova, ponuđač treba da poseduje i ovlašćenje za продажу хидромашинске опреме и овлашћење за продажу оригиналних резервних делова за хидромашинску опрему?

Da li сервис у гарантном року подразумева уградњу оригиналних резервних делова?

Odgovor:

Ponuđač ne treba da poseduje i ovlašćenje за продажу хидромашинске опреме и овлашћење за продажу оригиналних резервних делова за хидромашинску опрему. Сервис у гарантном року подразумева уградњу оригиналних резервних делова.

Pitanje 10:

Da li se zahteva određeni stepen korisnosti u radnoj tački pumpe ?

Odgovor:

Da. Po pravilima struke za ovu vrstu pumpe.

Pitanje 11:

U konkursnoj dokumentaciji JN III-6/18 na strani 50/110 navedeno je : " motor sa unutrašnjim zatvorenim sistemom hlađenja". S tim u vezi, da li je potrebno da motor ima posebnu pumpu za cirkulaciju rashladnog fluida (ulja)?

Odgovor:

Poziciju treba izvesti, po opisu iz tehničke specifikacije, projektno tehničke dokumentacije, predmeta i predračuna radova i grafičkih priloga projekta.

Pitanje 12:

U konkursnoj dokumentaciji JN III-6/18 na strani 50/110 navedeno je : “ dodatna pumpa za homogenizaciju (flush valve sistem) pre svakog starta pumpe. S tim u vezi, da li je neophodna dodatna pumpa za homogenizaciju i “flush valve”?

Odgovor:

Dodatna pumpa za homogenizaciju (flush valve sistem) ili ventil za homogenizaciju je uređaj koji se isporučuje zajedno sa pumpom na koji se ugrađuje, automatski se uključuje, kada se pumpa uključi, a radi bez posebnog napaljanja i upravljačke jedinice.

Pitanje 13:

U konkursnoj dokumentaciji JN III-6/18 na strani 50/110 navedeno je: “nominalna snaga motora 26 kW”. S tim u vezi, koja je minimalna klasa efikasnosti motora prihvatljiva za naručioca?

Odgovor:

Poziciju treba izvesti, po opisu iz tehničke specifikacije, projektno tehničke dokumentacije, predmeta i predračuna radova i grafičkih priloga projekta. Ako minimalna klasa efikasnosti motora nije nigde navedena, naručilac nema mogućnosti, da zahteva minimalnu klasu efikasnosti motora pumpe.

Komisija za javnu nabavku br. JN III-6/18

*** dokument je važeći bez potpisa i pečata**