

Наручилац: ЈП Водоканал Бечеј

Адреса: Данила Киша 8/а, Бечеј

Бр. ЈН: ЈН I-2/14

Датум : 03.04.2014. године

На основу Захтева за додатним појашњењима од стране понуђача, Комисија за јавне набавке доставља потребна појашњења у складу са чланом 63. ЗЈН:

1. На питање број 1: На страни 20 тендера, под додатним условима у тачки 5 се тражи, између осталог, Потврда о усаглашености. По нашим сазнањима НИЈЕДНА КУЋА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НИЈЕ АКРЕДИТОВАНА ЗА ДАВАЊЕ ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ, А ПОШТО СЕ ТРАЖИ ИСТА, МОЛИМ ЗА ИНФОРМАЦИЈУ КОЈЕ СУ АКРЕДИТОВАНЕ КУЋЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ? одговор је: Услед недовољне прецизности при коришћењу терминологије у тачци 5. конкурне документације, а у вези набавке материјала за водовод и канализацију, термин „потврда о усаглашености“ се избацује. Са становишта услова које понуђачи треба да испуне у поступку јавне набавке ЈН I-2/14, тачка 5. на страни 20 конкурсне документације за набавку материјала за водовод и канализацију гласи „Извештај о испитивању у складу са СРПС ЕН 12266 за НП10 (или одговарајући), издат од стране акредитоване лабораторије, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда. Тражени услови се односе на све металне производе у партијама 2, 3 и 4. Списак акредитованих лабораторија се налази на званичном сајту акредитованог тела Србије. ([www.ats.rs](http://www.ats.rs))“

Комисија за јавне набавке  
Кути Габор, дипл.инж.грађ. -мастер  
Ивошевић Страхиња, дипл.правник  
Сурла Данијела, дипл.ек. – мастер

\* документ је важећи без потписа и печата